



Erklärung zu den Werten der Trinkwasserparameter

Die Werte sind der Entnahmestelle „Lawog-Wohnhaus, Keller Waschküche“ zuzuordnen. Nur für diese Probe werden auch die chemischen Parameter bestimmt.

Insgesamt werden die Wasserproben aus vier Entnahmestellen wie folgt entnommen:

1. Lawog-Wohnhaus, Keller Waschküche
2. Bereich Agonitz 3, Küche
3. Bohrbrunnen Riedberg, Entnahmehahn
4. Quellsammelschacht Oberleonstein Ablauf

Eine Auswertung sämtlicher Werte der letzten 12 Jahre kann im Einzelfall zur Verfügung gestellt werden.

Aktuelles Gutachten zur Wasseruntersuchung

Folgendes Gutachten ist dem Inspektionsbericht der AGES vom 31.01.2024 entnommen.

Das Wasser entspricht - abgesehen von einer geringfügigen Überschreitung des Indikatorparameterwertes (Richtwertes) für die Coliformen Bakterien an der Entnahmestelle "4592 Leonstein, Bereich Agonitz 3, Küche" (Probenummer: 24006070-002) - im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften und ist zur Verwendung als Trinkwasser **G E E I G N E T**.

Bezugnehmend auf die angeführte Richtwertüberschreitung wird angemerkt, dass sich diese - insbesondere da auch beim Lokalaugenschein keine Mängel an der Wasserversorgungsanlage festgestellt wurden und alle weiteren beprobten Entnahmestellen einwandfreie mikrobiologische Beschaffenheit aufweisen - für vorliegenden Befund im Toleranzbereich bewegt und daher aus gutachterlicher Sicht derzeit keine weiteren Maßnahmen zur Aufrechterhaltung einer einwandfreien mikrobiologischen Beschaffenheit des Trinkwassers erforderlich sind.

Der gemäß Lebensmittelcodex erhobene Lokalaugenschein ergab, dass derzeit keine Mängel bestehen, die eine Nutzung des Wassers zu Trinkzwecken beeinträchtigen oder ausschließen.